

作成：2026年6月16日

解 釈 Q & A (2026年版)

受付 番号	受付日	規格名称	ページ 項目・表番号	問い合わせ内容	回答内容
6	2025/3/4	WES 9801	全般	実際の保安検査においてで何度か議題に上ってきた管理対象として、配管系としての直結弁や耐圧部材としての熱交換器チューブの扱いが、今回の規格で再整理されている。 前者はAPI準拠であり、後者は従前の踏襲である。このような内容は実績の検証や製作基準との整合によるものだと推察するが、どのような議論・検討を経て決まったものか？ また同じような観点で議論した管理対象はあるか？	規格作成では、元となるAPI、ASME規格の思想を損なわないように、全体をパッケージとして反映することを基本方針としました。一部、API、ASME規格と国内規格の設計基準に違いがあり、その場合は、設計基準の思想に沿った検査方法にする必要があるため、その部分については従来の検査手法を踏襲しました。例えば直結弁の管理については、API、ASMEと国内規格の設計思想に違いはないため、基本方針に沿ってAPIで定義されている重要弁を管理する手法を採用、一方、熱交チューブはAPI、ASMEと国内規格の設計基準に違い（API、ASMEでは非耐圧部材）があり、国内で実績のある検査方法を踏襲しました。 なお、検査方法の変更はKHKSとの対照表の通りですが、管理対象自体を変更したのは直結弁のみです。
8	2025/3/4	WES 9801	全般	【WES 9801全体をパッケージで適用することについて】 WES 9801には、既に告示等で認められているKHKSも引用して、保安検査項目の全体をカバーしているところを見ると、設備技術規格評価委員会が承認した規格をそのまま採用することが、民間規格評価機関が認めた範囲であり、検査方法の部分的な適用や部分的に条件を変えるといったことはこの委員会の評価としては認めていないということになると考えていますが、その認識で間違いないでしょうか？ つまり、利用者がWES 9801全体をパッケージで適用することを前提として評価したということでしょうか？	貴理解の通りです。

受付番号	受付日	規格名称	ページ 項目・表番号	問い合わせ内容	回答内容
10	2025/3/4	WES 9801	2 引用規格 附属書A（規定） 保安検査の方法	【WES9802について】 WES9801とWES9802の関係は、日常ではWES9802に基づいて「圧力設備の維持管理」を行っていくとともに、定期的に行われる保安検査ではWES9801を「適否の判断のチェックリスト」、すなわち「コンビ則の技術上の基準への適合状況を確認するための検査項目と検査方法のリスト」として利用する、という役割分担だとの説明をお聞きしました。 また、こうした役割分担の中で、API510:2022・API570:2016と、WES9801・WES9802の関係については、WES9802は、日常的な「圧力設備の維持管理」に関わるものなので、箇条5及び箇条7において、API510:2022・API570:2016の全体が引用されているとお聞きしました。他方で、このうち、保安検査における「適否の判断のチェックリスト」に関係するものは限られているので、WES9801の附属書A（保安検査の方法）では、API510:2022・API570:2016の中で関係する部分が具体的に引用されているとお聞きしました（例えば、A.4.3.1において「損傷要因の種類及び発生条件などはAPI RP 571:2020による」と引用）。 こうしたことから、認定事業者が、自ら行う保安検査として民間規格評価機関制度に基づく「保安検査の方法」を採用する際には、「コンビ則の技術上の基準への適合状況を確認するための検査項目と検査方法のリスト」と位置付けられているWES9801附属書A（WES9802、API510:2022、API570:2016等で、WES9801附属書Aで引用されている部分を含む。）により判断する（WES9801附属書Aで引用されていないWES9802、API510:2022、API570:2016等は「保安検査の方法」ではない）、という理解で良いでしょうか。すなわち、WES9801附属書A（WES9802、API510:2022、API570:2016等で、WES9801附属書Aで引用されている部分を含む。）が、「保安検査の方法」である（WES9801附属書Aで引用されていないWES9802、API510:2022、API570:2016等は「保安検査の方法」ではない）という理解で良いでしょうか。	貴理解の通りです。 WES9801と各規格との関係は、規格引用の基本的な考え方に従っています。
9	2025/3/4	WES 9801	4 資格	【努力義務規定について】 委員会での質疑では、WES9801の8ページに「この規格を使用する者は、業界団体などが主催するWES9802に基づいた圧力設備の維持管理に関する事例の共有、教育活動、及び技術改善活動に参加し、これら規格の理解を深めなければならない」とあるのは、努力義務であり、マスト要件ではないとの説明がありましたが、今後、誤解が生じないよう、その旨を評価書に明記する必要があると考えます。	規定文は「理解を深める」が要求事項になっています。一方、この規格を活用できるのは「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」として認められた特定認定高度保安実施者又は特定認定事業者となっています。この規定文はこれら認定高度保安実施者制度及び認定事業者制度の趣旨に沿って保安レベルを持続的に向上させることを促すものであり、その意味で「マスト要件」ではなく「努力義務」と言えるものです。 【2026/5/13：2026年版として以下を追記】 WES 9801:2026の改正において、解説の記載を「～継続が望ましい。」から「～継続することが望ましい。」に修正し努力義務であることをより明確にしました。 また、圧力設備サステナブル保安部会で新たに定めた「WES 9801/9802使用事業者規格理解努力義務に関する自主基準」を努力義務を満たす目安として解説に追記しました。

受付 番号	受付日	規格名称	ページ 項目・表番号	問い合わせ内容	回答内容
1	2025/3/4	WES 9801	5.5 使用を中止している製造設備の保安検査の方法	不活性ガスで保管している状態で、代替の保安検査において保圧圧力の低下を確認した場合、（一旦検査は不合格となるが）、圧力低下の要因を調査し、例えば、気密性能が低下していたならば、何らかの是正を行ったうえで、技術上の基準を満足することをA. 4. 4の方法で検査を行うことになると思われる。（この認識は妥当か？） 例えば、開放せずに、フランジのボルト増し締めで措置できた場合には、その後（上記の保安検査後）、装置運転再開タイミングで、供用中の流体での検査も可能と想定しているか？ （「設備の使用を再開する際に該当する検査項目の検査を実施する」の意を確認したい）	不活性ガスで保管している状態で代替の保安検査において保圧圧力の低下を確認した場合は、以下の対応になります。 ・フランジ漏れの場合は、フランジ漏れを解消した上で再度5. 5項の方法で保安検査を実施します。 ・耐圧部材からの漏洩の場合は、許認可手続きを実施し、補修後再度5. 5項の方法で保安検査を実施します。 また、運転を停止している間は、5. 5項に示す通り、漏洩確認に加え当該設備に該当する全ての技術上の基準に対応する検査項目について目視で設備に異常がないことを確認することで各項目の保安検査に代替するもので、運転を再開する際は該当する全ての技術上の基準に対して附属書Aに沿って保安検査を実施します。
2	2025/3/4	WES 9801	5.5 使用を中止している製造設備の保安検査の方法	高圧ガス流体を排出した状態で保管している状態で、代替の保安検査において内部流体の漏えいを確認した場合、漏えいの要因を調査し、例えば、気密性能が低下していたならば、何らかの是正を行ったうえで是正が妥当であると確認するために検査を行うことになると思われる。 この場合、例えば、開放せずに、フランジのボルト増し締めで措置できた場合は、内部流体を置換せずに、漏洩部に対してガス検知器を用いた検査を行うことを可能と想定しているか？ また、その後（上記の保安検査後）、装置運転再開タイミングで、保安検査を行う際には、A. 4. 4. 4の方法により、供用中の流体での検査を可能と想定しているか？ （「設備の使用を再開する際に該当する検査項目の検査を実施する」の意を確認したい）	ご認識の通りです。
12	2025/3/4	WES 9801	A. 4. 3. 2 肉厚測定a) 及び A. 4. 3. 3. 1 内部の目視検査b)	【余寿命評価について】 WES 9801 13頁の肉厚測定について、表A. 1に示す周期は「余寿命の50%または4年の短い方の期間以内で肉厚測定を行う。ただし、余寿命が4年未満の場合は、余寿命期間または2年の短い方」となっています。余寿命が残り少なくなっている状態においては、モニタリング等で安全を担保する対応も必要と考えておりましたところ、民間規格評価機関の設備技術規格評価委員会での質疑でも「事業者においてモニタリング等を検討される」旨の説明をいただきました。そうであれば、「余寿命が残り少なくなっている状態においては、モニタリング等で安全を担保すること」を規格の中で明記するか、解釈として評価書の中に明記する必要があると考えます。	コンビナート等保安規則第5条第2項第5号において、「製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ一日に一回以上頻繁に製造設備の作動状況について点検」することが技術基準として定められていますので、余寿命が残り少なくなっている状態においては、（本規格の適用の有無に関わらず、）モニタリングの活用を含め、重点的に点検されるものと考えています。 また、本規格を適用する事業者は、引用規格であるAPI510 第4項並びにAPI570 第4項の規定（検査計画、リスクベース評価及び適切な検査周期の策定及び文書化等）に基づき余寿命管理の具体的な判断経緯は事業者が都度考え方を文書記録として残すこととなります。これにより具体的に判断決定されるものです。

受付番号	受付日	規格名称	ページ 項目・表番号	問い合わせ内容	回答内容
11	2025/3/4	WES 9801	A. 4. 3. 3. 2 内部 の非破壊検査	【内部の非破壊検査について】 A. 4. 3. 3. 2 内部の非破壊検査 a) の減肉以外の損傷に対する非破壊検査については、1) 及び2) の短い方で、検査を行うとありますが、1) では、「対象の劣化損傷と使用環境からAPI RP 571:2020 などを参考に設定した期間」と規定されています。 このAPI RP 571:2020には、劣化損傷の発生条件等は規定されていますが、期間を具体的に定める方法までは規定されていないため、API RP 571:2020だけでは、期間を定めることはできないと思います。 この場合、規格の利用者はどのように期間を設定することになるのでしょうか。 1) 及び2) の短い期間で検査を実施することが規定上必要となっているため、期間の設定方法もある程度明確であることが重要ではないかという観点からの質問になります。	本項目の適用においては、A. 4. 3. 3. 2 a) 2) を基本にしつつ、対象の劣化損傷状況や使用環境に応じ、1) に記載したAPI RP 571:2020 などの幅広い知見や最新技術の進歩などを踏まえ、この規格を活用する特定認定高度保安実施者又は特定認定事業者が安全を大前提とした適切な検査周期を定めることとなります。 なお、開放検査周期については、開放検査体制に関する認定要件において「開放検査の周期又は時期の設定方法に関する事項を定めていること」が求められています。この認定要件に基づき、事業者が定めた開放検査の周期又は時期の設定方法の詳細が説明文書にて明確化されることとなります。 【2026/5/13：2026年版として以下を追記】 WES 9801:2026改正において、A. 4. 3. 3. 2 a) 2) を削除し、1) のみで周期を設定するよう見直しました。 法定検査の管理性を考慮し内部検査を行う際は目視検査と非破壊検査をセットで実施する運用がなされてきたため、従来からの運用を踏襲し1) と2) の短い方としていましたが、技術的な観点から劣化損傷から決まる期間1) のみで決めるべきと考え、API 510/570の通り見直しました。 なお、劣化損傷から決まる期間については、当初のQ&Aの通りです。
3	2025/3/4	WES 9801	A. 4. 3. 6. 1既存の 高圧ガス設備	現在の腐食の状態を最もよく示した方を減肉速度として採用。 Q：最もよく示した方・・・どのようにして判断するのか難しい印象です。API570同様に”腐食専門家と意見”といった文言の追記は如何でしょうか？	A認定事業所は、設備管理部門が実施した検査結果を供用適性評価組織（FFS組織）が評価します。FFS組織は各職種ごとに知識および経験を有する者から選任されており、減肉速度については腐食に関する十分な知識および経験を有した静機器セクションの評価者および承認者が評価・承認するため、「最もよく示した方」の記載でも適切に評価できます。
4	2025/3/4	WES 9801	A. 4. 3. 6. 3 新設 又は運転変更を 行った設備	a) からc) で減肉速度の算定が不可の場合に、高圧ガス設備は供用開始後6カ月以内、配管は3カ月以内に肉厚測定とあるが、ある一定以上の供用期間後に測定する必要性はないか？ 本規格を用いる事業所であれば、妥当な判断をする能力があるであろうが、極端な場合、例えば、供用開始後、3日目で測定した肉厚測定データでの算出することは可能か？ （参照した海外規格では、上記のような供用開始後の測定開始における知見はあるか？）	本項目は、a) ～c) の方法で減肉速度を推定しますが、その推定した減肉速度に確信が持てない場合は肉厚測定を実施して検証することを意図しております。 検査時期はWES 9802では6ヶ月後および3ヶ月後としておりますが、保安検査基準なので検査期日を明確にするため「以内」としましたが、期間が短い場合に正確な減肉速度の評価が難しい場合があるため、以下の通りWES 9802に解説を記載しております。 また、腐食に関する十分な知識および経験を有した静機器セクションのFFS組織が評価・承認するため、適切に評価できます。 —WES 9802抜粋— 計測誤差が影響する可能性があるため、6か月という短い間隔の測定では、信頼性の高い腐食速度の評価が不可能な場合もあるが、この測定データは、信頼性の高い腐食速度が設定されるまでの間、余寿命の算定に利用してもよい。 【2026/5/13：2026年版として以下を追記】 WES 9801:2026の改正において、WES 9802の記載を参考によりわかりやすい表現に見直しました。

受付番号	受付日	規格名称	ページ 項目・表番号	問い合わせ内容	回答内容
5	2025/3/4	WES 9801	A. 4. 3. 6. 3 新設又は運転変更を行った設備	同一の高圧ガス施設において、ある設備はa)、別の設備はc)といった方法の採用は可能と読める。 本規格を用いる事業所であれば、設備ごとに妥当な方法を採用するものと思われるが、参照した海外規格においては、事業者側が任意に設定できるのか？ 又は、設備に応じて採用できる方法の制約や条件が設定されているのか？	ご認識の通りです。 一般的に優先度はa)→b)→c)の順※になると思いますが、設備ごとに適切な方法で選定します。また、選定した減肉速度はFFS組織により評価・承認されます。 ※b)は実データなので、測定期間等状況によりb)→a)になる場合もある。
13	2026/6/16	WES 9801	解説4.9 余寿命の算定	FEAを使用したLv3を採用するが、FEAの技術品質の担保はどう対応するのでしょうか？	箇条4（資格）の規定に基づき、この規格を使用する者は、この規格を十分理解した上でこれを適用することを前提としています。 また、日本溶接協会 圧力設備サステナブル保安部会では、2026年度中に破壊試験を例題としたLv3 評価（FEA）ラウンドロビンテストを計画しています。実際にFEAを実施する者は、このテストに参加して技量に問題がないことを確認したうえで評価を行うことを想定しています。
7	2025/3/4	WES 9802	6 供用適性評価	6. 「供用適性評価」につき、「補足事項及び例外事項」はAPI579の場合は附属書C、WES2820の場合は附属書Dによる、とあります。 [コメント2] この附属書CおよびDの該当箇所には共に「規定」とあり、ASME等のNormativeと同様「順守する必要がある」内容であることが分かります。 このため内容上の齟齬はありませんが、例えば本文側に「附属書C(規定)」/「附属書D(規定)」と書くなど、「単なる補足(Informative)ではない」ことを認識させる記載を追加してはどうかと考えます。 これらの附属書の内容は耐震性能評価と関係するので、「API579で評価すれば良い」とだけ考えて適用した場合に、KKH/PAJ/JPCA S 0851の基準と整合しなくなることを懸念します。	「附属書〇（規定）による。」と記載しても問題はないようですが、WES規格では基本的に以下の表現を使用しており、「～による」の場合は規定であることを意味しております。 規定の附属書を引用する場合は、「附属書〇による。」 参考の附属書を参照する場合は、「附属書〇参照。」
14	2026/6/16	WES 9802	附属書C C. 2. 8 クリープ域で運転する部材の評価	①附属書CにしたがってAPI579のクリープ評価を行う際、使用材がJIS材の場合には、JIS材と（API579-1/ASME FFS-1に記載された）ASTM材のクリープデータの差異が考えられますが、どのように対応するのでしょうか？ ②API579-1/ASME FFS-1にデータがない材料などもあるが、この点はどのように対応するのでしょうか？	①API579-1/ASME FFS-1により評価する際は、規格に記載の通り、使用者が「評価対象設備の材料又はそれと同等」のデータを選択し評価します。使用材がJIS材の場合で、API579に記載されたASTM材と同等とみなすことができないと使用者が判断した場合には、NIMS等の公的データや実測データなど対象材料に関してより適切なデータを選定して評価を行います。但し、現状このようなケースは生じておらず、当該規格材料のクリープ強度に問題が発見された等の特殊なケースと考えています。 ②高圧ガス法適用機器においてAPI579-1/ASME FFS-1にデータがない材料に対しては、特認申請時等に用いた製造者の材料データまたはNIMS等の公的データを使って評価を行います。 なお、クリープ評価は、寿命予測可能な劣化損傷に対する手法として各社が従来から実施してきたものであり、これまで各社が共通的に活用してきた手法の一つであるAPI579-1/ASME FFS-1のクリープ評価手法について 保安検査規格の一部として活用方法を改めて明確にしたものであって、新しい考え方を導入したものではありません。